

Букар. Р.А.  
Мин. РСЧ  
ХУ  
У

Акт от Трубопроводов

1442/19 08.04 19.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, литера А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-0701,  
Факс (812) 576-0702, E-mail: gzhi@gov.spb.ru <http://www.gov.spb.ru>  
ОКПО 15172379 ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115 ИНН/КПП 7841000298/780601001

Отдел  
предметами  
Дроссов  
12.04.19

**ПРЕДПИСАНИЕ № 05/547-Р**

« 02 » апреля 2019 г.

По результатам проведения внеплановой выездной проверки за соблюдением лицензионных требований, установленных действующим законодательством по адресу:  
Санкт-Петербург, Дрезденская улица, д. 4, лит. Б.

Распоряжение № 05/547-Р от « 01 » апреля 2019 г.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: \_\_\_\_\_ Серия проекта: \_\_\_\_\_

Этажей: \_\_\_\_\_ Количество лестниц: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Материал кровли: \_\_\_\_\_

Площадь /кв.м/: общая , крыши , фасада , участка , подвала , чердака

Др. данные: \_\_\_\_\_

Владелец (балансодержатель) \_\_\_\_\_ (муниц., ведом., федер., част., кооп. и др.)

Основной подрядчик по ТО и Р здания: **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ "ПРОГРЕСС", 7802067884** УНИТАРНОЕ РЕМОНТНО-ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЫДАНО: **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС", 7802067884**

(Официальное наименование органа власти, юр. лица, ИНН - нарушителя, Ф.И.О. физ. лица - нарушителя)

Установленные нарушения лицензионных требований, с указанием нормативно-правовых актов	Мероприятия по устранению/прекращению допущенных нарушений	Сроки исполнения
1 Согласно акта на периодическую прочистку и проверку газопроводов и вентканалов от 11.05.2018 установлено, что вентканалы кв. № 15 заложены на уровне пола в вышеуказанной квартире. Согласно акта осмотра от 31.05.2018 установлено, что в квартире № 17 в помещении санузла демонтирована стена вентиляционной шахты, заделано отверстие вентиляционной шахты в кв. № 15., т.е. нарушен п.5.7.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.	Обеспечить исправность системы вентиляции кв. № 15.	До 22.04.2019 включительно.


Информацию о выполнении предписанных мероприятий предоставить в установленные сроки с указанием стоимости выполненных работ для организации проведения внеплановой выездной проверки по контролю за выполнением предписания (факс 576-07-31).

В соответствии с ч.24 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания на граждан, должностных и юридических лиц.

Предписание может быть обжаловано в сроки и в порядке предусмотренном законом вышестоящему должностному лицу или в судебные органы.

ПРЕДПИСАНИЕ выдал:

Специалист 1-й категории-  
государственный жилищный инспектор  
Санкт-Петербурга Отдела контроля и  
надзора Красногвардейского,  
Выборгского районов Государственной  
жилищной инспекции Санкт-Петербурга

  
\_\_\_\_\_ подпись

Перфильев М. К.  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Предписание получил:

\_\_\_\_\_ (дата, должность, ФИО, подпись)