

ГУПРЭП "Прогресс"
Вх. № 2316/19 от 23.07.2019 г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, литера А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-0701,
Факс (812) 576-0702, E-mail: gzhi@gov.spb.ru <http://www.gov.spb.ru>
ОКПО 15172379 ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115 ИНН/КПП 7841000298/780601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 05/1291-Р

« 25 » июля 2019 г.

По результатам проведения внеплановой выездной проверки за соблюдением лицензионных требований, установленных действующим законодательством по адресу:
Санкт-Петербург, Костромской проспект, д. 24, лит. А.

Распоряжение № 05/1291-Р от « 23 » июля 2019 г.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____ Серия проекта: _____

Этажей: _____ Количество лестниц: _____ Материал стен: _____

Материал кровли: _____

Площадь /кв.м/: общая , крыши , фасада , участка , подвала , чердака _____

Др. данные: _____

Владелец (балансодержатель) _____
(муниц. ведом., филер., част., кооп. и др.)

Основной подрядчик по ТО и Р здания: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРОГРЕСС", 7802067884

ВЫДАНО: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС", 7802067884

(Официальное наименование органа власти, юр. лица. ИНН - нарушителя. Ф.И.О. физ. лица - нарушителя)

№ п/п	Установленные нарушения лицензионных требований, с указанием нормативно-правовых актов	Мероприятия по устранению/прекращению допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Крышки загрузочных клапанов мусоропровода лестничных клеток № 2, 3 заварены, находятся в нерабочем состоянии, т.е. нарушен п.5.9.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.	Обеспечить работоспособность мусоропровода.	До 14.10.2019 включительно.
2	В нижних частях мусоропровода всех лестничных клеток отсутствует шибер., т.е. нарушен, т.е. нарушен п.5.9.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.	Установить шиберы в нижних частях мусоропровода всех лестничных клеток	До 14.10.2019 включительно.

PCY

PCY

Информацию о выполнении предписанных мероприятий предоставить в установленные сроки с указанием стоимости выполненных работ для организации проведения внеплановой выездной проверки по контролю за выполнением предписания (факс 576-07-31).

В соответствии с ч.24 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания на граждан, должностных и юридических лиц.

Предписание может быть обжаловано в сроки и в порядке предусмотренном законом вышестоящему должностному лицу или в судебные органы.

ПРЕДПИСАНИЕ выдал:

Специалист 1-й категории-
государственный жилищный инспектор
Санкт-Петербурга Отдела контроля и
надзора Красногвардейского,
Выборгского районов Государственной
жилищной инспекции Санкт-Петербурга



Перфильев М. К.
(фамилия, инициалы)

Предписание получил:

_____ (дата, должность, ФИО, подпись)