

Итого  
Март 27.03.19  
Кабанов Д.В.  
28.05.2019г

1259/19 26.03.19



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, литера А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-0701,  
Факс (812) 576-0702, E-mail: gzhi@gov.spb.ru <http://www.gov.spb.ru>  
ОКПО 15172379 ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115 ИНН/КПП 7841000298/780601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 09/620-Р-1

« 25 » марта 2019 г.

По результатам проведения внеплановой выездной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных действующим законодательством по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 9, лит. А.

Распоряжение № 09/620-Р от « 21 » марта 2019 г.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки:                      Серия проекта: \_\_\_\_\_

Этажей:    Количество лестниц: \_\_\_\_    Материал стен:

Материал кровли:

Площадь /кв.м/: общая , крыши , фасада , участка , подвала , чердака

Др. данные:

Владелец (балансодержатель) \_\_\_\_\_  
(муниц., ведом., федер., част., кооп. и др.)

Основной подрядчик по ТО и Р здания: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-  
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ПРОГРЕСС", 7802067884

ВЫДАНО: Генеральному директору САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-  
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС", 7802067884

(Официальное наименование органа власти, юр. лица. ИНН - нарушителя. Ф.И.О. физ. лица - нарушителя)

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований, с указанием нормативно-правовых актов	Мероприятия по устранению/прекращению допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	25.03.2019 в период с 14:00 до 14:30 проведён замер температуры воздуха в жилой комнате 2-х комнатной квартиры №14, на момент проверки температура составила +24,8С. Замер проведён средством измерения: термометр контактный цифровой ТК-5.06 №41002-14, свидетельство о поверке №0122470 от 19.07.2018., т.е. нарушен п.15 Приложения 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.	Устранить нарушение. Провести перерасчёт с 08.02.2019 до момента устранения нарушения.	30.04.2019 09:00 включительно.


Информацию о выполнении предписанных мероприятий предоставить в установленные сроки с указанием стоимости выполненных работ для организации проведения внеплановой выездной проверки по контролю за выполнением предписания (факс 576-07-31).

В соответствии со ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания на граждан, должностных и юридических лиц.

Предписание может быть обжаловано в сроки и в порядке, предусмотренном законом вышестоящему должностному лицу или в судебные органы.

ПРЕДПИСАНИЕ выдал:

Ведущий специалист-государственный жилищный инспектор Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Калининского, Невского районов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга



Маньковский В. В.  
(фамилия, инициалы)

Предписание получил:

26.03.2019   
(дата, должность, ФИО, подпись)